

「日本司法支援センター新潟地方事務所佐渡地域事務所事務所移転工事等一式」の質問に対する回答

| 項番 | 区 分                                             | 該当ページ | 質 問 事 項                                             | 回 答                                              |
|----|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 仕様書<br>第3 工事別詳細事項<br>1 室内改修工事<br>(1) 間仕切設置、内装工事 | 3ページ  | ■間仕切りの仕様について<br>本計画の間仕切は、全てスチールパーテーション仕様でよろしいでしょうか。 | 本計画の間仕切は、高い遮音性能を有するスチールパーテーション仕様になります(仕様書別紙3参照)。 |